SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠNG GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 600 /BVĐK- TCHC
Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng hệ thống PCCC

Lạng Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hoá dịch vụ

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Lạng Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy của Bệnh viện đa khoa Lạng Giang" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Lạng Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Quang Sơn; Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Lạng Giang - (Số điện thoại: 0977451572).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá đồng thời bằng 2 cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viên đa khoa Lạng Giang (địa chỉ: Thôn Phố vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh)

- Nhận qua email: trungtamytelanggiang@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 đến trước 16h ngày 24 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá cơ bản

1. Danh mục, số lượng thiết bị cần bảo dưỡng

TT	Hàng hoá /dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	**Bảo dưỡng hệ thống báo cháy**			
1	Tủ trung tâm báo cháy Hochiki 06 Loop	Cái	1	
2	Tủ nguồn phụ	Cái	1	
3	Đầu báo khói địa chỉ	Cái	357	

4	Đầu báo nhiệt địa chỉ	Cái	14	
5	Tổ hợp báo cháy(nút nhấn địa chỉ, còi đèn kết hợp)	Bộ	24	
6	Module điều khiển địa chỉ I/O	Cái	22	
7	Module điều khiển chuông đèn IM	Cái	16	
8	Module giám sát địa chỉ MM	Cái	32	
II	**Bảo dưỡng hệ thống chữa cháy**			
1	Bơm chữa cháy động cơ điện	Cái	1	
2	Bơm chữa cháy động cơ Diezen	Cái	1	
3	Bơm bù áp	Cái	1	
4	Tủ điều khiển bơm	Cái	1	
5	Đầu phun Sprinkler	Cái	936	
6	Họng chữa cháy vách tường (1van góc, 1 vòi, 1 lăng chữa cháy)	Bộ	48	
7	Trụ chữa cháy ngoài nhà (Hộp đựng Lăng vòi chữa cháy)	Bộ	2	
8	Trụ tiếp nước chữa cháy	Trụ	1	
9	Bình cầu chữa cháy	Bình	22	
10	Bình bột chữa cháy MFZ4	Bình	110	
11	Bình chữa cháy Khí CO2 – MT3	Bình	55	
III	**Bảo dưỡng hệ thống Exit sự cố**			
1	Đèn Exit	Cái	104	
2	Đèn sự cố	Cái	111	

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Phạm vi thực hiện: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang như sau:

2.1 Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả dịch vụ
1	Tủ báo cháy trung tâm	- Thời gian thực hiện: 6 tháng/ 1 lần - Kiểm tra tín hiệu thông số kỹ thuật bo mạch. - Kiểm tra bộ phận nguồn. - Kiểm tra thông mạch tín hiệu về tủ. - Lau chùi và thổi bụi. - Kiểm tra toàn bộ tủ điều khiển sau khi đã bảo dưỡng. tets kiểm tra hệ thống
2	Tủ nguồn phụ	Lau chùi, kiểm tra về thời gian lưu điện
3	Đầu báo khói	- Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói. - Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu. - Đo các thông số, kỹ thuật, test khói. - Vệ sinh toàn bộ đầu báo, kiểm tra lại khả năng hoạt động của hệ thống, đầu dò tín hiệu, đầu báo khói.
4	Đầu báo nhiệt	- Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo nhiệt.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả dịch vụ
		- Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu. - Đo các thông số, kỹ thuật, test nhiệt. - Vệ sinh toàn bộ đầu báo, kiểm lại khả năng hoạt động của hệ thống, đầu dò tín hiệu, đầu báo nhiệt.
5	Nút nhấn báo cháy	- Kiểm tra thông mạch nút nhấn, lau chùi vệ sinh
6	Chuông báo cháy	- Kiểm tra thông mạch chuông, lau chùi vệ sinh
7	Module điều khiển địa chỉ I/O	Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh bụi bẩn
8	Module điều khiển chuông đèn IM	Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh bụi bẩn
9	Module giám sát địa chỉ MM	Kiểm tra tình trạng hoạt động, vệ sinh bụi bẩn
10	Bảng đèn exit	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn - Vệ sinh bụi bẩn của đèn - Kiểm tra khả năng lưu điện của đèn
11	Tủ họng nước chữa cháy	- Kiểm tra tất cả các cuộn vòi - Kiểm tra vật tư cuộn vòi: + Căng trải vòi phun, thử độ kín vòi + Tháo xả vòi phun, phơi và đặt vào tủ - Kiểm tra theo tác đấu nối cuộn vòi vào van, đóng mở tủ vài lần để kiểm tra, tra dầu khi cần thiết - Kiểm tra độ kín của van, thay ron nếu cần - Xả thử nước - Sửa chữa các hư hỏng tìm thấy
12	Trạm bơm chữa cháy	**Trạm bơm** - Motor bơm nước: kiểm tra vệ sinh ron, kiểm tra khớp nối, bạc đạn, phốt máy, van khóa,... - Động cơ dự phòng Diesel: vệ sinh bình nhiên liệu (dầu), kiểm trra béc dầu, nhớt máy, bình acquy, điện,... - Tủ điều khiển: kiểm tra thông mạch điều khiển, kiểm tra đồng hồ áp, kiểm tra thiết bị sạc bình acquy, kiểm tra điện áp nguồn, ampe,... động, kiểm tra van đảo chiều,... - kiểm tra các van áp
13	Đèn chiếu sự cố	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn - Vệ sinh bụi bẩn của đèn - Kiểm tra khả năng lưu điện của đèn
14	Họng tiếp nước	- Kiểm tra khóa, van, ron, luppe
15	Họng hút nước	- Kiểm tra khóa, van, ron, luppe

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả dịch vụ
16	Bình cầu chữa cháy	Vệ sinh, kiểm tra chốt khoá an toàn, đồng hồ, áp lực…
17	Bình bột chữa cháy MFZ4	Vệ sinh, kiểm tra chốt khoá an toàn, đồng hồ, áp lực…
18	Bình chữa cháy Khí CO2 – MT3	Vệ sinh, kiểm tra chốt khoá an toàn, đồng hồ, áp lực…

2.2 Yêu cầu kỹ thuật khác của gói thầu:

Nhà thầu cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp.
- Phối hợp với kỹ thuật bệnh viện trong quá trình thực hiện.
- Trang bị đầy đủ các vật tư, thiết bị,... phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Việc bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo:

+ Không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
+ Đảm bảo an toàn điện, PCCC
+ Có biện pháp che chắn, thu gom vật tư phát sinh (nếu có) sau khi thực hiện.

- Sau khi hoàn thành:

+ Vận hành thử hệ thống.
+ Lập hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng.
+ Cung cấp biên bản bản kiến nghị thay thế, sửa chữa. Ghi rõ ràng cụ thể nội dung hư hỏng sau kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Sau khi hoàn thành công việc của gói thầu, nhà thầu phải có lập hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp biên bản bản kiến nghị thay thế, sửa chữa. Ghi rõ ràng cụ thể nội dung hư hỏng sau kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng.
- Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo thực tế khối lượng thực hiện để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

4. Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng 60 ngày

Mẫu báo giá các nhà cung cấp dịch thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm yêu cầu báo giá dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẠNG GIANG

Nguyễn Đức Mạnh

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-TCHC ngày / /2026 của Bệnh viện đa khoa Lạng Giang)

BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: … *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi….*[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ cung cấp hàng hoá như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch cung cấp hàng hoá

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ[*]	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
...						

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày … tháng … năm …
- Báo giá trên đã bao gồm thuế, phí nhân công và các dịch vụ liên quan.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…..., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)